

Opis przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów oraz wykonanie usług wyszczególnionych poniżej:

Dostawa oraz wymiana 8 opraw oświetleniowych na terenie bazy, pomalowanie słupów i ewentualnie wymiana okablowania.

Wymagane oświetlenie w technologii LED powinno posiadać następujące parametry: moc 70-80 W, barwa 3 000-5 000 K, strumień świetlny >10 000 lm.

Uwagi dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: 15 września 2022.

Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria oceny oferty.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Cena – 60%

Termin wykonania – 40%.